



УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный

предприниматель Дударева Е.А.

28 ноября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Центра иностранных языков «Лингва-Клуб»
Индивидуальный предприниматель Дударева Е.А.
298000, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Боевая, д. 35-А

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

"28" ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Центр иностранных языков «Лингва-Клуб»
Индивидуальный предприниматель Дударева Е.А.;
- 1.2. Адрес объекта: 298000, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Боевая, д. 35-А;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - здание 3 этажа, 189,1 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да);
- 1.4. Год постройки здания 1995 г., последнего текущего ремонта 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г.; капитального- 2030;
- 1.6. Название организации (учреждения): Центр иностранных языков «Лингва-Клуб»
Индивидуальный предприниматель Дударева Е.А
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298000, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д. 11, кв.23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: курсы иностранных языков;
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно);
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость, пропускная способность - 30 человек/день, вместимость - 20 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
На маршрутном автобусе № 1, 3, 5, 6 до остановки «Белый Бассейн», далее – по ул. Боевая до дома № 35-А

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – маршрутное такси № 1.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.:

3.2.2 Время движения (пешком) – 7-12 мин;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да (частично), (нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые (со звуковой сигнализацией, таймером); нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр 3,5 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно-отдельные зоны

«ВНД» - временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	б/н	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У), ДУ (К)	б/н	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К) ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	1а, 6, 8	4, 5, 8, 11,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинетная форма обслуживания 1 этаж: 2этаж:	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К) ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	1а, 6, 11	5, 8-9
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	2	3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	б/н	б/н
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	10, 14

****Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан **доступным частично избирательно** для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и доступно условным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: расширить дверной проем входа в здание, оборудовать съезд ступеньки перед входной дверью, расширить проем калитки въездных ворот до 90 см, маркировать входную дверь тактильной предупреждающей маркировкой, расширить дверные проемы внутри здания, установить пристенный поручень на пути движения к целевой зоне.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка путем допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В кабинете установить индукционную петлю.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется оборудовать санузел для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

- установить кнопку вызова на входе, в месте, доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске;
- привести к требованиям нормативов дверные проемы и дверные пороги на входах
- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов;
- приобрести сменное малогабаритное кресло-коляску (кресло-коляску).

До проведения работ по обеспечению полной доступности 1 этажа для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - обеспечить условную доступность, организовав альтернативную форму обслуживания этой категории инвалидов вне здания ЛК:

- на прилегающей территории: вызов сотрудника ДКк инвалиду на коляске, ожидающему у входа в здание;
- на дому у инвалида;
- дистанционно (занятия по Skype).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР, Орг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	КР, ТСР, Орг

4.2. Период проведения работ: 2020 – 2024 годы;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией_

4.5. согласование с общественными организациями инвалидов –представители общественных организаций входят в состав комиссии по обследованию объекта:----

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «__» _____ 2019 г., www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |

7. Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

8. поэтажные планы на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2016

Председатель:

индивидуальный предприниматель Дударева Е.А.

Члены комиссии:

технический директор

Дударев А.Е.

администратор

Мокроусова С.В.

председателя Крымской Региональной общественной организации молодых инвалидов «Реабилитационный центр» Голубев О.Л. (с согласия)



Управленческое решение согласовано « » 2019 г. (протокол № 1)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности)